Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân
Thời gian ký: 13/11/2017 15:51:55

UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH THANH HOÁ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 425 /GP-UBND	*Thanh Hoá, ngày 13 tháng 11 năm 2017*

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT- BTNMT ngày 19/3/2009 quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa ngày 16/10/2017 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 1226/TTr- STNMT ngày 09/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa (địa chỉ trụ sở chính tại số 232 Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của cơ sở sản xuất thuốc tân dược và thiết bị vật tư y tế, tại phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, với các nội dung sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: sông Nhà Lê.

2. Vị trí xả nước thải:

- Nằm trong khu đất của Công ty tại Số 04 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Tọa độ vị trí cửa xả nước thải vào mương thu gom nước thải chung của thành phố, đoạn qua phố Lê Ngọc Hân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa *(theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3^0)*, như sau:

X = 2189967 (m); Y = 580985 (m)

- Tọa độ vị trí xả nước thải vào nguồn tiếp nhận sông Nhà Lê, đoạn chảy qua phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa *(theo hệ toạ độ VN2000, kinh tuyến trục 105, múi chiếu 3^0)*, như sau:

X = 2189445 (m); Y = 580483 (m)

3. Phương thức xả nước thải: tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 120,0 m^3/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải:

Giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B, với $K_q = 0,9$, $K_f = 1,1$), cụ thể:

Bảng 1: Thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải

TT	Thông số	Đơn vị	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, với $K_q = 0,9$, $K_f = 1,1$)
1	pH	-	5,5 - 9
2	BOD_5 (20^0C)	mg/l	49,5
3	COD	mg/l	148,5
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	99
5	Sunfua (tính theo H_2S)	mg/l	0,49
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	9,9
7	Florua	mg/l	9,9
8	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	9,9
9	Tổng nitơ	mg/l	39,6
10	Tổng phốt pho (tính theo P)	mg/l	5,94
11	Clorua	mg/l	990
12	Coliforms	MPN/ 100ml	5000

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm (năm năm), kể từ ngày ký giấp phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này, nếu có thay đổi phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

3. Thực hiện quan trắc nước thải và nguồn tiếp nhận như sau:

- Quan trắc lưu lượng nước thải: quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải chung thành phố của Công ty.

- Quan trắc chất lượng nước thải: quan trắc định kỳ chất lượng nước thải từ hoạt động của Công ty trước khi xả ra mương thu gom chung của thành phố. Các thông số quan trắc theo quy định tại Bảng 1, tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

- Quan trắc nguồn nước tiếp nhận: quan trắc định kỳ chất lượng nước sông Nhà Lê tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải của nhà máy 50m về phía thượng lưu và 50m về phía hạ lưu; các thông số quan trắc theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1); tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

- Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải của cơ sở trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và chất lượng nước sông Nhà Lê.

4. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép tại Bảng 1 trước khi xả ra sông Nhà Lê; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn tại Bảng 1 và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải dừng ngay xả thải, thực hiện khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Thanh Hóa về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định.

Điều 3. Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng

nước thải từ hoạt động của cơ sở sản xuất thuốc tân dược và thiết bị vật tư y tế thuộc Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của đơn vị.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 333/GP-UBND ngày 15/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:
- Công ty CP Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa;
- Cục Quản lý TNN-Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (10 bản);
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền