

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
đập, hồ chứa thủy điện Bá Thước 1**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023;

Căn cứ Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015;

*Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;
Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật
phòng, chống thiên tai và luật đề điều;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018
quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2023/NĐ-CP ngày
27/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày
14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy Lợi; số 66/2021/NĐ-CP
ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống
thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
và Luật Đề điều; số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Tài nguyên nước; số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy
định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn
trong lĩnh vực điện lực;*

*Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ
Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;*

*Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1137/TTr-SCT ngày
12/9/2025 về việc phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập,
hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 (kèm theo văn bản thẩm định tại Công văn số
3029/SCT-QLNL ngày 12/9/2025).*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 (có Phương án do Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa lập, được Sở Công Thương thẩm định tại Công văn số 3029/SCT-QLNL ngày 12/9/2025, gửi kèm theo Tờ trình số 1137/TTr-SCT ngày 12/9/2025).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin trong Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 do đơn vị lập và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (sau đây viết tắt là PCTT&TKCN) của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ huy.

- Vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện Bá Thước 1, nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty phải có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương, tỉnh Thanh Hóa.

- Hàng năm vào tháng 8 là thời kỳ kiểm tra trước mùa lũ, Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa có trách nhiệm kiểm tra thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa đảm bảo vận hành theo đúng chế độ quy định; đồng thời báo cáo kết quả về Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương để theo dõi và phối hợp thực hiện.

- Trước khi vận hành đóng, mở cửa xả hồ chứa thủy điện Bá Thước 1, Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa phải thông báo cho UBND, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương, bằng các phương tiện truyền thông để chủ động phòng tránh và phối hợp khi có tình huống xảy ra.

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống lụt bão cho công trình và vùng hạ du, cụ thể:

+ Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

+ Kiểm tra tình trạng, thiết bị công trình, tình hình sạt lở vùng hồ chứa và có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị.

+ Duy trì phối hợp với Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương.

- Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, bao gồm:

+ Tình trạng làm việc của các hạng mục công trình thủy công và hồ chứa.

+ Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ.

+ Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan đến đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện.

+ Các nguồn cung cấp cho đập tràn.

+ Phương án và phương tiện thông tin liên lạc.

+ Các nguồn vật liệu dự phòng, phương án huy động lực lượng, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho việc xử lý sự cố.

+ Các phương tiện phục vụ cho cứu hộ, cứu nạn như: Ca nô, áo phao,....

+ Công tác tính toán và dự báo cho khí tượng thủy văn, các tài liệu và phương tiện cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa.

+ Tổ chức diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ hồ chứa cho các chức danh có liên quan như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử.

+ Phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra khu vực lòng hồ và hạ du đập đến các xã đề nhắc nhở các hộ dân cư trú, canh tác hai bên bờ sông; có biện pháp di dời nhà cửa và khu hoa màu sớm tránh thiệt hại khi có lũ xảy ra.

2. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa:

- Quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ theo quy định. Việc ban hành lệnh vận hành hồ phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm mở cửa xả đầu tiên, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành hồ; chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

- Khi ban hành lệnh vận hành hồ phải thông báo ngay tới Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã trên địa bàn có khả năng bị lũ lụt do vận hành hồ; đồng thời thông báo cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Quyết định vận hành trong mùa cạn đối với trường hợp bất thường theo quy định tại Điều 5 Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

3. Văn phòng chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa:

- Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong chỉ huy, điều hành các cấp, các ngành triển khai phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành lệnh vận hành hồ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018.

4. UBND các xã, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã vùng hạ du hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 (các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương):

- Khi nhận được các lệnh, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh về tình huống bất thường có thể xảy ra, khẩn trương chỉ đạo các lực lượng của xã phối hợp với chủ đập, hồ chứa triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại của lũ có thể gây ra.

- Thường xuyên theo dõi, diễn biến tình hình mưa, lũ và việc vận hành công trình thủy điện Bá Thước 1 để có biện pháp phối hợp, xử lý các tình huống bất thường xảy ra có ảnh hưởng đến an toàn các hạng mục công trình tuyến đầu mối và hạ du công trình.

- Thông báo cho vùng hạ du có khả năng bị ngập, lũ do xả tràn hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại.

- Khi nhận được thông báo đóng, mở cửa xả hồ chứa Thủy điện Bá Thước 1, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân vùng hạ du di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở cửa xả gây ra.

5. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và UBND các xã, Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; Văn phòng chỉ huy

Phòng chống thiên tai tỉnh; Chủ tịch UBND các xã Thiết Ống, Bá Thước, Điền Lư, Quý Lương; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, CN (T09.65).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm