

Số: /GP-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 98/BC-SNN&PTNT ngày 18/3/2024 và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ngày 18/02/2024 (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, địa chỉ tại số 207 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng được hoạt động trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ, với các nội dung sau đây:

1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

Thi công xây dựng công trình, bao gồm các hoạt động: Xây dựng công trình mới; lập bến bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phương tiện; hoạt động của phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công xây dựng.

2. Phạm vi cấp phép cho hoạt động:

Toàn bộ khu vực thi công xây dựng, lắp đặt các bộ phận (gồm: móng cột, phần tiếp địa, lắp dựng cột, đường dây và các bộ phận phụ trợ) công trình cột VT80 của gói thầu số 15 thuộc dự án Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa được Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung phê duyệt

thiết kế bản vẽ thi công (đợt 1, 2, 3) tại các Quyết định số 128/QĐ-CPMB ngày 15/01/2024, số 640/QĐ-CPMB ngày 31/01/2024, số 728/QĐ-CPMB ngày 16/02/2024, nằm trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ thuộc địa phận xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn (chi tiết trong hồ sơ thiết kế của dự án).

3. Quy mô, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép:

- Quy mô: Trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ.
- Thông số chủ yếu: Móng cột, loại 8T70-114, kích thước móng (11,4x11,4x0,7) m, có 8 trụ đỡ 2 cột, kiểu móng trụ, bê tông cốt thép đúc tại chỗ, cấp độ bền B20 (M250) đá 2x4, liên kết với cột bằng thanh stubbar (2x4(TN4-5)) đảm bảo khả năng chịu lực; loại cột 2xN511-84C, sử dụng 2 cột thép hình tháp, lắp ghép bằng bu lông, toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN04-92; loại tiếp địa: RS4.30-10C-2, kiểu cọc tia hỗn hợp, chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng trị số điện trở nổi đất đảm bảo quy phạm; dây dẫn điện nhôm lõi thép ACSR-400/51; các bộ phận phụ trợ (cách điện, chống rung, bu lông,...).

4. Thời hạn của giấy phép: 100 ngày, kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung:

- Được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 31 và phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Không thực hiện các hoạt động nằm ngoài phạm vi giấy phép được cấp.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi theo quy định.
- Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung trong giấy phép và các quy định của pháp luật có liên quan về Sở Nông nghiệp và PTNT vào thời điểm sau 10 ngày kể từ ngày khởi công và sau khi kết thúc thời gian thực hiện giấy phép không quá 10 ngày.
- Trong thời hạn của giấy phép, nếu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung vi phạm các quy định ghi trong giấy phép và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.
- 45 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực, nếu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép; UBND thị xã Nghi Sơn, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ và chịu trách nhiệm về chất lượng nước trong Hệ thống công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 GP;
 - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - BQLDA các CT điện miền Trung;
 - Lưu: VT, NN, TTPVHCC.
- } (để b/c);

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang