

**GIẤY PHÉP**  
**HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;*

*Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số: 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Báo cáo kết quả thẩm định số 63/BC-SNN&PTNT ngày 21/4/2025 và Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ngày 24/3/2025 (kèm theo hồ sơ).*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (địa chỉ tại số 22, ngõ 399, đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) được hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh 5 xã, với các nội dung sau đây:

**1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi**

Thi công xây dựng công trình, bao gồm các hoạt động: Xây dựng công trình mới; hoạt động của phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công xây dựng.

**2. Phạm vi cấp phép cho hoạt động**

Toàn bộ khu vực thi công xây dựng, lắp đặt các bộ phận công trình của các cột từ số 50 đến 57 (gồm: Móng cột, phần tiếp địa, lắp dựng cột, đường dây và các bộ phận phụ trợ) thuộc gói thầu xây lắp đường dây 110kV từ G16 đến Pootech TBA Hậu Lộc 2 và xây lắp trạm biến áp 110kV, Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Hậu Lộc 2 được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 1128/QĐ-EVNNPC ngày 25/5/2022, nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh 5 xã, thuộc địa phận các xã Hoa Lộc, Phú Lộc, huyện Hậu Lộc (Chi tiết như hồ sơ kèm theo Báo cáo kết quả thẩm định số 63/BC-SNN&PTNT ngày 21/4/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường).

**3. Quy mô, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép**

- Quy mô: Trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh 5 xã.
- Thông số chủ yếu: Móng cột, loại MB10.8-14-5.5 và MB10.8-14-5.5D, kích thước móng (14 x 14 x 0,3)m, có 4 trụ đỡ cột, kiểu móng trụ, bê tông cốt thép đúc tại chỗ, bê tông móng cấp độ bền B20 (M250) đá 2x4, liên kết với cột bằng thanh stubbar (8BL48-250) đảm bảo khả năng chịu lực; loại cột N122-42B, N122-42C, N122-42D, sử dụng 1 cột thép hình tháp, lắp ghép bằng bu lông, toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN04-92; loại tiếp địa: RC-2, kiểu cọc tia hỗn hợp, chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng trị số điện trở nổi đất đảm bảo quy phạm; dây dẫn điện nhôm lõi thép ACSR300/39; các bộ phận phụ trợ (cách điện, chống rung, bu lông,...).

**4. Thời hạn của giấy phép:** 60 ngày, tính từ ngày ký ban hành Giấy phép này.

**Điều 2.** Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc:

- Được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 31 và phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Không thực hiện các hoạt động nằm ngoài phạm vi giấy phép được cấp.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi theo quy định.
- Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung trong giấy phép và các quy định của pháp luật có liên quan về Sở Nông nghiệp và Môi trường vào thời điểm 10 ngày kể từ ngày khởi công và sau khi kết thúc thời gian thực hiện giấy phép không quá 10 ngày.

- Trong thời hạn của giấy phép, nếu Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc vi phạm các quy định ghi trong giấy phép và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.

- Trước khi giấy phép hết hiệu lực, nếu Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh 5 xã thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định.

**Điều 3.** Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép; UBND huyện Hậu Lộc, Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ và chịu trách nhiệm về chất lượng nước trong công trình thủy lợi kênh 5 xã./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 GP;
- Bộ Nông nghiệp và MT (đề b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (đề b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Ban QLDA lưới điện - Tổng Công ty ĐL miền Bắc;
- Lưu: VT, NNMT, TTPVHCC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**