

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BTNMT ngày 19/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân, ngày 23/4/2019 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 503/TTr- STNMT ngày 14/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân (có địa chỉ tại Khu 9, thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Trung tâm Giống và phát triển chăn nuôi, với các nội dung sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: sông Cầu Trắng (đoạn chảy qua xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân).

2. Vị trí xả nước thải:

- Tọa độ vị trí cửa xả nước thải ra mương tiêu chung của khu vực theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105, múi chiều 3⁰, như sau:

X: 2204028 (m); Y: 553999 (m);

- Tọa độ vị trí xả nước thải vào nguồn tiếp nhận là sông Cầu Trắng (đoạn chảy qua xã Xuân Trường, huyện Thọ Xuân) theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trực 105, múi chiều 3⁰, như sau:

X: 2204097 (m); Y: 554105(m)

3. Phương thức xả thải: Xả nước thải theo phương thức tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: 24h/ngày.đêm

5. Lưu lượng xả nước thải:

- Lưu lượng xả trung bình: 5,5 m³/ngày.đêm

- Lưu lượng xả lớn nhất: 6 m³/ ngày.đêm

6. Chất lượng nước thải:

Giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị được được phép xả thải vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 62-MT: 2016/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chăn nuôi (cột B; K_q= 0,9; K_r=1,3) được quy định cụ thể ở Bảng sau:

Bảng thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải:

TT	Thông số	Đơn vị	QCVN 62 -MT: 2016/BTNMT (cột B, K _q =0,9; K _r = 1,3)
1.	pH	—	5,5-9
2.	BOD ₅	mg/l	117
3.	COD	mg/l	351
4.	TSS	mg/l	175,5
5.	Nitơ tổng	mg/l	175,5
6.	Coliform	MPN/ 100 ml	5.000

7. Thời hạn của giấy phép: 5 năm (năm năm), kể từ ngày ký giấy phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty cổ phần Giống và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu có thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

3. Thực hiện quan trắc nước thải như sau:

- Quan trắc lưu lượng nước thải: quan trắc liên tục lưu lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí đầu nối vào mương thu gom.

- Quan trắc chất lượng nước thải: quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý từ hoạt động của Trung tâm chăn nuôi giống trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, các thông số quan trắc quy định tại Bảng trên, tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

+ Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận: quan trắc định kỳ chất lượng nước sông Cầu Trắng tại vị trí cách điểm tiếp nhận nước thải 50 m về phía thượng lưu và 50 m về phía hạ lưu; các thông số quan trắc theo QCVN 08-MT: 2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng mặt (cột B₁); tần suất quan trắc (03) tháng/lần.

- Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc nước thải của cơ sở trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận.

4. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình công nghệ như đã trình bày, cam kết trong hồ sơ đề nghị cấp phép, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại Bảng nêu trên trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn tại Bảng nêu trên và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải ngừng ngay xả thải, chuẩn bị nhân lực, trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó, khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước, đồng thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thọ Xuân về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định.


Điều 3. Công ty CP Giồng và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Thọ Xuân và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải của Công ty CP Giồng và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của Công ty CP Giồng và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty CP Giồng và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty CP Giồng và Phát triển chăn nuôi Thọ Xuân;
- Cục Quản lý TNN-Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (10 bản);
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *lan*

Nguyễn Đức Quyền