

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~415~~25 /UBND - CN

Thanh Hoá, ngày ~~25~~ tháng 9 năm 2017

V/v đồng ý cho Công ty cổ phần
Thủy điện Xuân Minh bổ sung hạng
mục đập phụ vào Dự án thủy điện
Xuân Minh, huyện Thường Xuân

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thường Xuân;
- Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 87/2017/CV-KTĐT ngày 19 tháng 7 năm 2017 (Kèm hồ sơ) của Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh về việc xin bổ sung thiết kế hạng mục đập phụ công trình thủy điện Xuân Minh, huyện Thường Xuân; trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 2045/SCT-MĐT ngày 29 tháng 8 năm 2017 (kèm Công văn số 4647/SXD-HT ngày 28/8/2017 của Sở Xây dựng, Công văn số 4445/STNMT-BVMT ngày 22/8/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công văn số 2527/SNN&PTNT-TL ngày 22/8/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công văn số 3952/SKHĐT-CNDV ngày 29/8/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công văn số 1145/UBND-KTHT ngày 18/8/2017 của UBND huyện Thường Xuân), kết quả kiểm tra thực địa ngày 21 tháng 9 năm 2017 của Đoàn công tác UBND tỉnh cùng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh bổ sung hạng mục đập phụ vào dự án thủy điện Xuân Minh, huyện Thường Xuân gồm các nội dung chính sau:

a) Mục đích, sự cần thiết phải bổ sung: Để khép kín lòng hồ thủy điện Xuân Minh, giúp hồ chứa không bị mất nước qua suối Hón Lù chảy về sông Đàng khi tích nước hồ chứa thủy điện Xuân Minh; giảm diện tích ngập lòng hồ (gồm đất ở của dân, đất lúa, đất trồng màu với tổng diện tích khoảng 4,5ha); ngăn lũ sông Chu chảy tràn vào khe suối, bảo vệ lưu vực phía sau đập phụ không bị ảnh hưởng của mực nước sông Chu trong mùa mưa lũ.

b) Vị trí tuyến đập phụ: Trên suối Hón Lù xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân cách dòng chính sông Chu khoảng 100m, cách đập chính thủy điện Xuân Minh Khoảng 320m,

c) Quy mô của của hạng mục đập phụ bao gồm: Đập phụ xây dựng bằng đập đất đồng nhất có cao trình đỉnh đập 31,0m, chiều dài đỉnh đập khoảng 60m; xây dựng tuyến đường ống bằng bê tông nổi từ đập phụ dẫn về hạ lưu đập chính công trình thủy điện để tiêu thoát lũ thường xuyên của nhánh suối; xây dựng cống thoát

nước tại vị trí giao cắt giữa suối với đường dân sinh để tiêu thoát lưu vực của suối về phía sông Đắng khi có mưa lớn.

d) Thời gian và tiến độ đầu tư: Phù hợp với tiến độ thi công và tích nước hồ chứa thủy điện Xuân Minh

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

a) Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Công ty cổ phần Thủy điện Xuân Minh):

- Thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng công trình; đảm bảo môi trường trong quá trình thi công, vận hành công trình;

- Thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định;

b) Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:


- Sở Công Thương: Hướng dẫn Chủ đầu tư lập, thẩm định, phê duyệt bổ sung hạng mục đập phụ, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Xây dựng quản lý chất lượng công trình theo quy định.

- UBND huyện Thường Xuân: Giao UBND huyện Thường Xuân thỏa thuận vị trí cụ thể đập phụ, tuyến đường ống, cống thoát nước trên thực địa; kiểm tra, giám sát việc đảm bảo môi trường trong quá trình thi công, vận hành công trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Tuấn