

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 208 /GP-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 5 năm 2016

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về ưu đãi với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT- BTNMT ngày 19/3/2009 quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước và lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan ngày 25/3/2016 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 524/TTr- STNMT ngày 25/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan (có địa chỉ tại Khu 6, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy đường, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Sông Bưởi (đoạn chảy qua thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành).

2. Vị trí xả nước thải:

Suối xóm Sắn đoạn chảy qua Nhà máy tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trực 105, múi chiều 3⁰), như sau:

- Tọa độ vị trí cửa xả: X = 2228597 (m); Y = 0576100 (m).

3. Lưu lượng xả nước thải:

- Lưu lượng xả trung bình: 600 m³/ngày đêm

- Lưu lượng xả lớn nhất: 750 m³/ngày đêm

4. Phương thức xả thải: Tự chảy

5. Chế độ xả thải: 24 giờ/ngày đêm

6. Chất lượng nước thải:

Giá trị thông số các chất ô nhiễm toàn bộ nước thải công nghiệp và sinh hoạt trong giai đoạn vận hành của Nhà máy được phép xả thải vào nguồn nước không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột A; K_q = 0,9 và K_f = 1) và QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột A; K=1) được quy định ở Bảng sau:

Bảng . thông số và giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải:

TT	Thông số	Đơn vị	QCVN40:2011 BTNMT (cột A)	QCVN 14 : 2008 BTNMT (cột A)
1	Nhiệt độ	oC	40	-
2	Màu	Pt/Co	50	-
3	pH	-	6 đến 9	-
4	BOD5 (20oC)	mg/l	45	-
5	COD	mg/l	135	-
6	Chất rắn lơ lửng	mg/l	90	-
7	Tổng dầu mỡ khoáng	mg/l	9	-
8	Sunfua	mg/l	0,45	-
9	Tổng nitơ	mg/l	36	-
10	Tổng photpho (tính theo P)	mg/l	5,4	-
11	Coliform	vi khuẩn/100ml	5.000	-
12	Tổng chất rắn hòa tan	mg/l	-	1.000
13	Nitorat	mg/l	-	50
14	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	-	20

7. Thời hạn của giấy phép: 5 năm (mười năm), kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đà Loan:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này; nếu có thay đổi nội dung quy định tại Điều 1 phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản;

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

3. Thực hiện quan trắc nước thải và nguồn tiếp nhận như sau:

+ Quan trắc nước thải: Quan trắc liên tục lưu lượng, chất lượng nước thải qua đồng hồ đo lưu lượng tại vị trí xả nước thải trước khi đầu nối vào hệ thống thoát nước dẫn ra suối Xóm Sắn đối với nước thải; tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần; thông số quan trắc quy định tại Bảng 1.

+ Quan trắc nguồn nước tiếp nhận: hai (02) vị trí tại sông Chu đoạn qua thị trấn Vân Du (về phía thượng nguồn 50m và hạ nguồn 50m so với vị trí tiếp nhận nước thải từ Nhà máy Đường - Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan vào nguồn tiếp nhận nước thải; tần suất quan trắc sáu (06) tháng/lần; thông số quan trắc theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (Cột B1).

+ Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận.

4. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý:

+ Thực hiện thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế xây dựng, theo đúng công nghệ của hệ thống xử lý nước thải như đã trình bày, cam kết trong hồ sơ đề nghị cấp phép, bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy định tại Bảng 1 trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận.

+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt theo quy định tại Bảng 1 (nêu trên) phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải ngừng ngay xả thải. Báo cáo kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.

6. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Thạch Thành (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định (nêu trên).

Điều 3. Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan được hưởng các quyền hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND huyện Thạch Thành và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải của Nhà máy may; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của Nhà máy.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 54/QĐ-UBND ngày 16/5/2011 của UBND tỉnh. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Công ty


TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH Mía đường Việt Nam - Đài Loan;
- Cục Quản lý TNN-Bộ TN&MT (để báo cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường (10 bản);
- UBND huyện Thạch Thành;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền