

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;*

*Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;*

*Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;*

*Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;*

*Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;*

*Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;*

*Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH Winners Vina ngày 30/12/2021 và hồ sơ kèm theo;*

*Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 203/TTr- STNMT ngày 07/3/2022.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cho phép Công ty TNHH Winners Vina được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy may xuất khẩu, tại Tiểu khu Nga Lộ 1, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

**1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải:** Sông Hưng Long.

**2. Vị trí xả nước thải:**

- Tại Tiểu khu Nga Lộ 1, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Tọa độ vị trí xả nước thải (theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trực  $105^0$ , múi chiếu  $3^0$ ), như sau: X = 2211925 (m); Y = 599851 (m).

**3. Phương thức xả nước thải:** nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Nhà máy sau khi qua Hệ thống xử lý nước thải tập trung đảm bảo đạt quy chuẩn cho phép được xả ra mương thoát nước chung của khu vực, dẫn ra sông Hưng Long (đoạn qua xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bằng phương thức tự chảy.

**4. Chế độ xả nước thải:** 24 giờ/ngày đêm.

**5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất:** 413 m<sup>3</sup>/ngày đêm.

**6. Chất lượng nước thải:**

Giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K = 1,0) và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (cột B, K<sub>q</sub> = 0,9, K<sub>f</sub> = 1,1), cụ thể:

*Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải*

TT	Thông số	Đơn vị	QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K = 1,0)	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B, K <sub>q</sub> = 0,9, K <sub>f</sub> = 1,1)
1	pH	-	-	5,5 - 9
2	BOD <sub>5</sub> (20 <sup>0</sup> C)	mg/l	-	49,5
3	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	-	99
4	Tổng chất rắn hòa tan	mg/l	1.000	-
5	Sunfua (tính theo H <sub>2</sub> S)	mg/l	-	0,495
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	-	9,9
7	Nitrat (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )(tính theo N)	mg/l	50	-
8	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20	-
9	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10	-
10	Phosphat (PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> ) (tính theo P)	mg/l	10	-
11	Tổng Coliforms	MPN/100 ml	5.000	-

**7. Thời hạn của Giấy phép:** 05 năm (năm năm).

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Công ty TNHH Winners Vina:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

3. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép theo quy định tại Bảng trên trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép.

4. Thực hiện quan trắc nước thải như sau:

- Quan trắc lưu lượng nước thải: quan trắc liên tục (hàng ngày) lưu lượng nước thải sau khi xử lý xả ra nguồn tiếp nhận, qua đồng hồ đo lưu lượng xả nước thải.

- Quan trắc chất lượng nước thải: quan trắc định kỳ chất lượng nước thải trước và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung, các thông số quan trắc theo quy định tại Bảng trên, tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

- Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải của cơ sở.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào của nước thải sau xử lý không đạt quy định tại Bảng trên và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải dừng ngay xả thải, thực hiện khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Hàng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Nga Sơn về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

**Điều 3.** Công ty TNHH Winners Vina được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 4.** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nga Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải từ hoạt động của Nhà máy may xuất khẩu thuộc Công ty TNHH Winners Vina, tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của đơn vị.

**Điều 5.** Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 123/GP-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh cấp. Hết thời hạn của Giấy phép, nếu Công ty TNHH Winners Vina còn

tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải thực hiện các thủ tục theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020./.

***Nơi nhận:***

- Công ty TNHH Winners Vina;
- Cục Quản lý TNN- Bộ TN&MT (đề b/cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Nga Sơn;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**