

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /GP-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 76/BC-SNN&PTNT ngày 29/3/2023 và Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ngày 22/3/2023 (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, địa chỉ tại số 22 ngõ 399 đường Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội được hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Bắc hệ thống Bái Thượng, với các nội dung sau đây:

1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

Thi công xây dựng công trình, bao gồm các hoạt động: Xây dựng công trình mới; hoạt động của phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công xây dựng.

2. Phạm vi cấp phép cho hoạt động:

Toàn bộ khu vực thi công xây dựng, lắp đặt các bộ phận (gồm: móng cột, phần tiếp địa, lắp dựng cột, đường dây và các bộ phận phụ trợ) công trình cột số 34 và 35 của gói thầu xây lắp đường dây 110kV và mở rộng ngăn lộ TBA 110kV Quảng Xương thuộc dự án Đường dây 110kV Quảng Xương - Sầm Sơn

được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 704/QĐ-BCT ngày 15/4/2022, Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt điều chỉnh bổ sung thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 220/QĐ-BDALĐ ngày 07/3/2023, nằm trong phạm vi bảo vệ kênh Bắc hệ thống Bái Thượng thuộc địa phận xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương (chi tiết trong hồ sơ thiết kế của dự án).

3. Quy mô, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép:

- Quy mô: Trong phạm vi bảo vệ tuyến kênh Bắc hệ thống Bái Thượng.
- Thông số chủ yếu: Móng cột, loại MB90-130+2, kích thước móng (13x13x0,9) m, có 4 trụ đỡ cột, kích thước mỗi trụ (0,8x0,8x2,8) m cách nhau (9x9) m, kiểu móng trụ và móng bản, bê tông cốt thép đúc tại chỗ, cấp độ bền B20 (M250) lót móng bằng bê tông B7,5 (M100) đá 4x6 đúc tại chỗ, liên kết với cột bằng bu lông neo đảm bảo khả năng chịu lực; loại cột N122-35B, sử dụng cột thép hình tháp, lắp ghép bằng bu lông, toàn bộ được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN04-92; loại tiếp địa RC-2, kiểu cọc tia hỗn hợp, chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng trị số điện trở nối đất đảm bảo quy phạm; dây dẫn 6 sợi ACSR300/39; các bộ phận phụ trợ (cách điện, chống rung, bu lông,...).

4. Thời hạn của giấy phép: 30 ngày, kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án lưới điện - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc:

- Được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 31 và phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.
- Không thực hiện các hoạt động nằm ngoài phạm vi giấy phép được cấp.
- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi theo quy định.
- Có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ phục vụ dự án.
- Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung trong giấy phép và các quy định của pháp luật có liên quan về Sở Nông nghiệp và PTNT định kỳ 15 ngày một lần và sau khi kết thúc thời hạn của giấy phép không quá 10 ngày.
- Trong thời hạn của giấy phép, nếu Ban Quản lý dự án lưới điện vi phạm các quy định ghi trong giấy phép và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.

- 10 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực, nếu Ban Quản lý dự án lưới điện có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi kênh Bắc hệ thống Bái Thượng thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép; UBND huyện Quảng Xương, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ công trình và chịu trách nhiệm về chất lượng nước trong công trình thủy lợi kênh Bắc hệ thống Bái Thượng./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 GP;
 - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
 - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NN, TTPVHCC.
- } (đề b/c);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang