

Số: /GP-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT- BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Đơn đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên ngày 15/10/2021 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 1196/TTr- STNMT ngày 01/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên, địa chỉ tại thôn Cẩm Lũ, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Trang trại chăn nuôi lợn, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Sông Cầu Sài, đoạn qua xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Vị trí xả nước thải:

- Thôn Cẩm Lũ, xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

- Tọa độ vị trí xả nước thải (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105⁰, múi chiếu 3⁰), như sau: X = 2201719 (m); Y = 586998 (m).

3. Phương thức xả nước thải: tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 28 m³/ngày đêm.

6. Chất lượng nước thải:

Giá trị thông số các chất ô nhiễm chính có trong nước thải của đơn vị được phép xả vào nguồn nước tiếp nhận không vượt quá giá trị quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (Cột B; K_q=0,9; K_f=1,3), cụ thể:

Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải

TT	Thông số	Đơn vị	QCVN 62-MT:2016/BTNMT (Cột B; K _q =0,9; K _f =1,3)
1	pH	-	5,5 - 9
2	BOD ₅ (20 °C)	mg/l	117
3	COD	mg/l	351
4	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	175,5
5	Tổng Nitơ (theo N)	mg/l	175,5
6	Tổng Coliforms	MPN/100 ml	5.000

7. Thời hạn của Giấy phép: 05 năm (năm năm).

Điều 2. Các yêu cầu đối với Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 38, Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

3. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép theo quy định tại Bảng trên trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp phép.

4. Thực hiện quan trắc nước thải, như sau:

- Quan trắc lưu lượng nước thải: quan trắc liên tục (hàng ngày) lưu lượng nước thải sau khi xử lý xả ra nguồn tiếp nhận, qua đồng hồ đo lưu lượng xả nước thải.

- Quan trắc chất lượng nước thải: quan trắc định kỳ chất lượng nước thải trước và sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung, các thông số quan trắc theo quy định tại Bảng trên, tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

- Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải của cơ sở theo quy định.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào của nước thải sau xử lý không đạt quy định tại Bảng trên và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải dừng ngay xả thải, thực hiện khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Hằng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hoàng Hóa về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải theo quy định tại Khoản 4 Điều này.

Điều 3. Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 38, Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hoàng Hóa và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải phát sinh từ hoạt động của Trang trại chăn nuôi lợn thuộc Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên tại xã Hoàng Sơn, huyện Hoàng Hóa; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, nếu Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:

- Hộ gia đình ông Nguyễn Đức Kiên;
- Cục Quản lý TNN- Bộ TN&MT (để b/cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hoàng Hóa;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang