

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
đập, hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30/11/2024;

Căn cứ Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/06/2017;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 ngày 27/11/2023;

Căn cứ Luật Phòng thủ dân sự số 18/2023/QH15 ngày 20/6/2023;

Căn cứ Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy Lợi; số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 2526/SCT-QLNL ngày 06/8/2025, Tờ trình số 952/TT-SCT ngày 17/7/2025 về việc phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 (kèm theo văn bản thẩm định tại Công văn số 2122/SCT-QLNL ngày 16/7/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 (có Phương án do Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông lập, được Sở Công Thương thẩm định tại Công văn số 2122/SCT-QLNL ngày 16/7/2025, gửi kèm theo Tờ trình số 952/TT-SCT ngày 17/7/2025).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thông tin trong Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 do đơn vị lập và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

- Thành lập Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (sau đây viết tắt là PCTT&TKCN) của Công ty, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ huy.

- Vận hành công trình theo đúng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1, nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Giám đốc Công ty phải có trách nhiệm xử lý sự cố, đồng thời báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân, tỉnh Thanh Hóa.

- Hàng năm vào tháng 8 là thời kỳ kiểm tra trước mùa lũ, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông có trách nhiệm kiểm tra thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa đảm bảo vận hành theo đúng chế độ quy định; đồng thời báo cáo kết quả về Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân để theo dõi và phối hợp thực hiện.

- Trước khi vận hành đóng, mở cửa xả hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông phải thông báo cho UBND, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã, bằng các phương tiện truyền thông để chủ động phòng tránh và phối hợp khi có tình huống xảy ra.

- Chịu trách nhiệm về công tác phòng chống lụt bão cho công trình và vùng hạ du, cụ thể:

- + Tổ chức thu thập, theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến khí tượng thủy văn.

- + Kiểm tra tình trạng, thiết bị công trình, tình hình sạt lở vùng hồ chứa và có biện pháp khắc phục kịp thời các hư hỏng để đảm bảo tình trạng, độ tin cậy làm việc bình thường, an toàn của công trình và thiết bị.

+ Duy trì phối hợp với Ban chỉ huy PCTT&TKCN các xã Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cẩm Vân.

- Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá toàn bộ thiết bị, công trình và nhân sự, bao gồm:

+ Tình trạng làm việc của các hạng mục công trình thủy công và hồ chứa.

+ Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị chính, phụ và công trình liên quan đến công tác vận hành chống lũ.

+ Các thiết bị, bộ phận công trình liên quan đến đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy phát điện.

+ Các nguồn cung cấp cho đập tràn.

+ Phương án và phương tiện thông tin liên lạc.

+ Các nguồn vật liệu dự phòng, phương án huy động lực lượng, các thiết bị và phương tiện vận chuyển, các thiết bị và phương tiện cần thiết cho việc xử lý sự cố.

+ Các phương tiện phục vụ cho cứu hộ, cứu nạn như: Ca nô, áo phao,....

+ Công tác tính toán và dự báo cho khí tượng thủy văn, các tài liệu và phương tiện cần thiết cho tính toán điều tiết hồ chứa.

+ Tổ chức diễn tập và kiểm tra quy trình, kỹ thuật xả lũ hồ chứa cho các chức danh có liên quan như tính toán, đóng mở cửa van, thông báo thử.

+ Phối hợp cùng chính quyền địa phương kiểm tra khu vực lòng hồ và hạ du đập đến các xã để nhắc nhở các hộ dân cư trú, canh tác hai bên bờ sông; có biện pháp di dời nhà cửa và khu hoa màu sớm tránh thiệt hại khi có lũ xảy ra.

2. Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa:

- Quyết định phương án điều tiết, ban hành lệnh vận hành hồ theo quy định. Việc ban hành lệnh vận hành hồ phải trước ít nhất 04 giờ tính đến thời điểm mở cửa xả đầu tiên, trừ các trường hợp khẩn cấp, bất thường.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lệnh vận hành hồ; chỉ đạo thực hiện các biện pháp ứng phó với lũ, lụt và xử lý các tình huống ảnh hưởng đến an toàn dân cư ở hạ du khi các hồ xả nước.

- Khi ban hành lệnh vận hành hồ phải thông báo ngay tới Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp xã trên địa bàn có khả năng bị lũ lụt do vận hành hồ; đồng thời thông báo cho Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

- Quyết định vận hành trong mùa cạn đối với trường hợp bất thường theo quy định tại Điều 5 Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính

phủ ban hành tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

3. Văn phòng chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa:

- Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai 24/24 giờ tất cả các ngày trong năm, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, thời tiết, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh trong chỉ huy, điều hành các cấp, các ngành triển khai phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

- Tham mưu kịp thời cho Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành lệnh vận hành hồ theo Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 214/QĐ-TTg ngày 13/02/2018.

4. UBND các xã, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các xã vùng hạ du hồ Cẩm Thủy 1 (các xã Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Cẩm Tân, Cẩm Vân):

- Thực hiện các lệnh, chỉ đạo của Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

- Khi nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tình huống bất thường có thể xảy ra, khẩn trương chỉ đạo các lực lượng của xã/phường phối hợp với chủ đập, hồ chứa triển khai ngay các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại của lũ có thể gây ra.

- Thường xuyên theo dõi, diễn biến tình hình mưa, lũ và việc vận hành công trình thủy điện Cẩm Thủy 1 để có biện pháp phối hợp, xử lý các tình huống bất thường xảy ra có ảnh hưởng đến an toàn các hạng mục công trình tuyến đầu mối và hạ du công trình.

- Thông báo cho vùng hạ du có khả năng bị ngập, lũ do xả tràn hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để chủ động phòng tránh, giảm thiệt hại.

- Khi nhận được thông báo đóng, mở cửa xả hồ chứa Thủy điện Cẩm Thủy 1, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân vùng hạ du di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm, triển khai các biện pháp đối phó phù hợp với từng tình huống nhằm hạn chế tác hại do việc đóng, mở cửa xả gây ra.

- Thường xuyên thông tin liên lạc với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông để cập nhật xả lũ, tình hình khí tượng thủy văn để cùng phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo cho công trình cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại do việc xả lũ có thể xảy ra.

- Thông tin, tuyên truyền đến nhân dân các xã: Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Cẩm Tân, Cẩm Vân

- Là chủ thể chính trong Kế hoạch sơ tán, người dân vùng ngập lụt có nhiệm vụ tham gia đầy đủ các buổi thảo luận, tuyên truyền của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lũ lụt, nắm chắc các kỹ năng phòng chống lũ lụt hoặc các nội dung trong kế hoạch sơ tán của phường/xã, thôn/bản.

- Chấp hành theo mệnh lệnh sơ tán của chính quyền địa phương, chủ động cất giữ tài sản của mình, mang theo lương thực nhu yếu phẩm cần thiết, cùng chính quyền địa phương và lực lượng công an, quân đội đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình sơ tán.

- Chủ động thông kê thiệt hại của mình để báo chính quyền địa phương hỗ trợ khi có yêu cầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND các xã Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Cẩm Tân, Cẩm Vân; Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa; Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Hạ tầng và Giao thông; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NN, CN (T08.51).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm