

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /GP-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
(Gia hạn lần 01)**

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTNMT ngày 24/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định điều kiện về năng lực của tổ chức, cá nhân thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước, tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước, lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 76/2017/TT- BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;

Căn cứ Quyết định số 3074/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam ngày 30/3/2021 và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tại Tờ trình số 298/TTr- STNMT ngày 27/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam (có trụ sở tại Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Nhà máy sản xuất, gia công giấy dếp xuất khẩu tại Cụm công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh Chiều Bạch (đoạn chảy qua Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung).

2. Vị trí xả nước thải:

- Tại Cụm Công nghiệp làng nghề, xã Hà Bình, huyện Hà Trung
- Tọa độ vị trí xả nước thải ra Kênh Chiều Bạch (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105^0 , múi chiếu 3^0) như sau:

$$X=2215878 \text{ (m)}; Y= 588318 \text{ (m)}.$$

3. Phương thức và chế độ xả thải: Nước thải sau xử lý dẫn bằng ống kẽm đường kính 200mm đến nguồn tiếp nhận và xả theo phương thức tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm.

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất:

- Lưu lượng xả thải lớn nhất: $300 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.
- Lưu lượng xả thải trung bình: $190 \text{ m}^3/\text{ngày đêm}$.

6. Chất lượng nước thải: Giá trị thông số các ô nhiễm được phép xả thải vào nguồn nước không vượt quá giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải (Cmax) được quy định trong QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt (Cột B với hệ số $K=1,0$) và QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (Cột B với hệ số $K_q=0,9$; $K_f=1,1$), cụ thể như sau:

Bảng thông số, nồng độ các chất ô nhiễm chính có trong nước thải

STT	Thông số	Đơn vị	QCVN 14:2008/BTNMT (cột B; K=1,0)	QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B; , $K_q=0,9$; $K_f=1,1$)
1	pH	-	-	5,5-9
2	BOD ₅ (20 ⁰ C)	mg/l	-	49,5
3	COD	mg/l	-	148,5
4	Chất rắn lơ lửng	mg/l	-	99
5	Tổng chất rắn hòa tan	mg/l	1000	-
6	Florua	mg/l	-	9,9
7	Clo dư	mg/l	-	1,98
8	Sắt (Fe)	mg/l	-	4,95
9	Sunfua (H ₂ S)	mg/l	-	0,495
10	Amoni (tính theo N)	mg/l	-	9,9
11	Nitrat (NO ₃ ⁻) (tính theo N)	mg/l	50	-

12	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	20	-
13	Tổng các chất hoạt động bề mặt	mg/l	10	-
14	Photphat (PO_4^{3-}) (tính theo P)	mg/l	10	-
15	Tổng Coliform	(MPT/100ml)	5.000	5.000

7. Thời hạn của giấy phép: 05 năm (năm năm), kể từ ngày ký Giấy phép.

Điều 2. Các yêu cầu đối với Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này, nếu có thay đổi phải được cơ quan cấp phép đồng ý bằng văn bản.

2. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012.

3. Thu gom, vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, công nghệ đã trình bày trong hồ sơ đề nghị cấp phép; bảo đảm các thông số chất lượng nước thải luôn đạt quy chuẩn cho phép theo Bảng trên trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; thực hiện đúng các cam kết như đã nêu trong hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép.

4. Thực hiện quan trắc nước thải và nguồn tiếp nhận như sau:

- Quan trắc lưu lượng nước thải: Quan trắc liên tục lưu lượng nước thải xả ra nguồn tiếp nhận, qua đồng hồ đo lưu lượng xả thải tại vị trí đầu ra hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy.

- Quan trắc chất lượng nước thải: Quan trắc định kỳ chất lượng nước thải sau khi xử lý, từ hoạt động của Nhà máy, trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, các thông số quan trắc theo quy định tại Bảng trên, tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

- Quan trắc nguồn nước tiếp nhận: Quan trắc định kỳ chất lượng nước kênh Chiểu Bạch tại vị trí tiếp nhận nước thải; các thông số quan trắc theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt (cột B1); tần suất quan trắc ba (03) tháng/lần.

- Lập sổ theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải của cơ sở trước khi xả ra nguồn tiếp nhận và chất lượng nước kênh Chiểu Bạch.

5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt quy chuẩn tại Bảng trên và phải dừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục.

6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý tài nguyên nước và môi trường các cấp; nếu có sự cố bất thường liên quan đến việc xả nước thải phải dừng ngay xả thải, thực hiện khắc phục sự cố gây ô nhiễm nguồn nước; đồng thời báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

7. Hằng năm (trước ngày 30 tháng 01 của năm tiếp theo), tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hà Trung về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xả nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định.

Điều 3. Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hà Trung và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chất lượng nước thải từ hoạt động của Nhà máy; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu có vi phạm; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với chất lượng nước thải của Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam.

Điều 5. Giấy phép này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 245/GP-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 do UBND tỉnh Thanh Hóa cấp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi Giấy phép hết hạn, Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định./.

Nơi nhận:

- Công ty TNHH giấy VENUS Việt Nam;
- Cục Quản lý TNN- Bộ TN&MT (để b/cáo);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hà Trung;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, Pg NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Giang