

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~14413~~ /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày ~~14~~ tháng 12 năm 2016

V/v thoả thuận hướng tuyến đường
điện 110kV xuất tuyến sau trạm biến
áp 220kV Nông Cống.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Nông Cống, Triệu Sơn;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1592/PCTH - QLĐT ngày 05 tháng 9 năm 2016 (Kèm hồ sơ) của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc đề nghị thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV công trình “Xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Nông Cống”; trên cơ sở đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 3169/SCT-QLĐN ngày 28 tháng 11 năm 2016 (kèm Biên bản họp Liên ngành ngày 23/9/2016 của Lãnh đạo các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, UBND các huyện: Nông Cống, Triệu Sơn, Công ty Điện lực Thanh Hóa; Công văn số 725/VTCC ngày 03/11/2016 của Công ty cổ phần Cromit Cổ Định Thanh Hóa-TKV; Công văn số 2941/SVHTTDL-DSVH ngày 08/11/2016 của Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV xuất tuyến sau trạm biến áp 220kV Nông Cống theo đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn nêu trên; hướng tuyến được thể hiện trên bản vẽ số TH-110KVNC-01 do Công ty Điện lực Thanh Hóa lập tháng 10 năm 2016, được các ngành thống nhất, mô tả cụ thể như sau:

- Xuất tuyến 1: Tuyến 110kV mạch kép sau trạm 220kV Nông Cống đến cột số 01 lộ 171 E9.19 -172 E9.17- Cổ Định- Triệu Sơn. Tuyến có chiều dài khoảng 11,783km, gồm 02 mạch, đi bằng dây dẫn AC400mm²; tuyến đi trên địa bàn các xã: Tế Lợi, Tế Thắng, Trung Thành, Trung Chính, Tân Khang, Tân Thọ- huyện Nông Cống và xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn; tuyến đi trên đất trồng lúa của các xã nêu trên, đất đồi xã Tân Ninh và vượt QL45 ở xã Tế Lợi, huyện Nông Cống.

- Xuất tuyến 2: Tuyến 110kV mạch kép sau trạm biến áp 220kV Nông Cống đến cột số 131 ĐZ 110kV 174 E9.2 +172 E9.8 Ba Chè- Nông Cống. Tuyến có chiều dài 0,637km, gồm 02 mạch, được đi bằng dây dẫn AC 300mm²; tuyến đi trên đất trồng lúa của xã Tế Lợi, huyện Nông Cống.

- Xuất tuyến 3: Tuyến 110kV mạch kép sau trạm biến áp 220kV Nông Cống đến cột trồng mới giữa khoảng cột 131-132 đường dây 110kV 174 E9.2+ 172 E9.8

Ba Chè- Nông Cống. Tuyến có chiều dài khoảng 0,6km, gồm 02 mạch, được đi bằng dây dẫn AC 300mm²; tuyến đi trên đất lúa của xã Tế Lợi, huyện Nông Cống.

2. Yêu cầu đối với Công ty Điện lực Thanh Hóa:

- Khi định vị vị trí các tuyến đường dây 110kV trên thực địa, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Nông Cống, Triệu Sơn các ngành liên quan để không ảnh hưởng đến các dự án, các quy hoạch và hạ tầng trong khu vực;

- Khi thiết kế kỹ thuật, Công ty Điện lực Thanh Hóa chỉ đạo đơn vị Tư vấn có giải pháp kỹ thuật về vị trí cột vượt Quốc lộ 45 đảm bảo phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định.

3. UBND huyện huyện Nông Cống, Triệu Sơn:

- Thông báo đến nhân dân, các cơ quan đóng trên địa bàn và có trách nhiệm quản lý đất trong tuyến đường điện đã được thỏa thuận, không cho phép xây dựng các công trình trong hành lang an toàn tuyến;


- Chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng tuyến cho Chủ đầu tư để triển khai xây dựng, đáp ứng tiến độ yêu cầu của dự án.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty Điện lực Thanh Hóa lập hồ sơ chuyên đề mục đích sử dụng đất trồng lúa (đối với đất móng cột), tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để UBND tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch (để p/h);
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Tuấn