UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH THANH HÓA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 917 /UBND-CN V/v thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV XM Đại Dương, tỉnh Thanh Hóa.	*Thanh Hoá, ngày* 18 *tháng* 01 *năm 2022*

Kính gửi:
- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa nhận được Công văn số 3381/PCTH-ĐT ngày 01/12/2021 của Công ty Điện lực Thanh Hóa về việc thỏa thuận hướng tuyến dự án xây dựng đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV XM Đại Dương. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 105/SCT-QLĐN ngày 13/01/2022 (kèm theo văn bản tham gia ý kiến của các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND thị xã Nghi Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối TBA 110kV XM Đại Dương: điểm đầu tại vị trí cột VT14 nhánh rẽ 110kV XM Công Thanh (hiện có) đến điểm cuối là TBA 110kV XM Đại Dương xây dựng mới; tuyến gồm 02 mạch có 04 góc lái (ĐĐ÷G1÷G4÷ĐC). Hướng tuyến chủ yếu đi trên đất đồi trồng cây công nghiệp thuộc địa phận xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

(vị trí tuyến, tọa độ các góc lái, vị trí trạm biến áp được thể hiện trên bản đồ do đơn vị tư vấn lập, được các ngành, đơn vị, địa phương thống nhất gửi kèm văn bản nêu trên của Sở Công Thương).

2. Giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, UBND thị xã Nghi Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cập nhật hướng tuyến đường dây 110kV nêu trên vào các quy hoạch trên địa bàn quản lý; phối hợp với đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong quá trình thiết kế kỹ thuật, giải phóng mặt bằng và thi công thực hiện dự án.

3. Khi thỏa thuận chi tiết, cắm mốc trên thực địa và trong quá trình thiết kế kỹ thuật, yêu cầu Chủ đầu tư công trình, đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND thị xã Nghi Sơn và các sở, ngành, địa phương liên quan để tuyến đường dây phù hợp với các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hạ tầng trong khu vực và quy định của pháp luật; có giải pháp kỹ thuật đối với vị trí móng cột gần với khu vực mỏ của Công ty CP tư vấn xây dựng Hải Phát để tuyến đường điện 110kV đấu nối TBA 110kV XM Đại Dương đảm bảo vận hành an toàn và không ảnh hưởng đến các công trình, dự án xung quanh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, CN (T01.58).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Xuân Liêm